



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00834/26

Серия **RU** № **0599509**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. ХСVII. Адрес места осуществления деятельности: 301241, Россия, Тульская Область, м-р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г. Щекино, ул. Южная, д. 5. ОГРН: 1107746385042. Телефон: +7 (495) 152-32-32. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. ХСVII; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301241, Россия, Тульская Область, м-р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г. Щекино, ул. Южная, д. 5.

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны вентиляционные противопожарные mcr FID-30-DD, двойного действия, прямоугольного сечения, от 100 до 1000 мм по высоте и от 100 до 1000 мм по ширине, с приводами марки Ellag и марки Belimo, с пределом огнестойкости EI30, при установке в проеме легкой (гибкой) и капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за её пределами на участке воздуховода. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4863-301-66425830-2014 "Клапан вентиляционный противопожарный mcr FID круглого и прямоугольного сечения" (с изм. 1).  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3073/АА от 05.08.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Ломовская Ирина Александровна).

Протокола испытаний № 2/К257 от 17.09.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Срок службы клапанов должен составлять не менее 15 лет. Изделия должны храниться при температуре -30°...+50° С в местах, исключающих случайное повреждение и защищенных от атмосферных осадков. Клапаны должны храниться не дольше 6 месяцев в вертикальном положении в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 08.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

19.03.2026

ПО

18.03.2031

QR

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)