



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00807/25

Серия **RU** № **0580990**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. ХСVII; Адрес места осуществления деятельности: 301241, Россия, Тульская Область, м.р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г. Щекино, ул. Южная, д. 5. ОГРН: 1107746385042. Телефон: +7 (495) 152-32-32. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. ХСVII; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301241, Россия, Тульская Область, м.р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г. Щекино, ул. Южная, д. 5.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны вентиляционные противопожарные msc FID-120 в том числе морозостойкого исполнения и исполнения из нержавеющей стали, нормально открытые, круглого сечения, диаметром от 100 мм до 1300 мм и прямоугольного сечения, от 100 до 1500 мм по высоте и от 100 до 1500 мм по ширине, с электромеханическими реверсивными приводами и электромеханическими приводами с возвратной пружиной, марки Ellag и марки Belimo, с пределом огнестойкости EI120, при установке в проеме легкой (гибкой) и капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за её пределами на участке воздуховода. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4863-301-66425830-2014 «Клапаны msc FID (с изм. 1)».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3073/АА от 05.08.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Ломовская Ирина Александровна).

Протокола испытаний № 2/К328 от 28.11.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Срок службы клапанов должен составлять не менее 15 лет. Изделия должны храниться при температуре -30°...+50° С в местах, исключающих случайное повреждение и защищенных от атмосферных осадков. Клапаны должны храниться не дольше 6 месяцев в вертикальном положении в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 08.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.12.2025 **ПО** 08.12.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбиш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)