ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00933/26

Серия RU № 0624981

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. XCVII;. Адрес места осуществления деятельности: 301241, Россия, Тульская область, м.р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г Щекино, ул. Южная, д. 5. ОГРН: 1107746385042. Телефон: +7 (495) 152-32-32. Адрес электронной почты: info@mercorproof.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Меркор-ПРУФ» (ООО «Меркор-ПРУФ»). Адрес места нахождения: 143432, Россия, Московская область, г. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, помещ. XCVII;. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301241, Россия, Тульская область, м.р-н Щекинский, г.п. город Щекино, г Щекино, ул. Южная, д. 5.

ПРОДУКЦИЯ Стеновой люк дымоудаления mcr LAM VD с заполнением створок сотовым поликарбонатом толщиной 16 мм (PCA16) или сэндвич панелью с минеральной ватой толщиной 20 мм, размерами по ширине от 500 мм до 2000 мм, по высоте от 500 мм до 2000 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 2000 мм, с реверсивным электроприводом вращения без пружинного возврата, 40 Н•м, 24 В или 230 В, марок HEMAH или ELLAR. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-206-66425830-2026 «ЛЮК СТЕНОВОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫЙ «mcr LAM»».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Акта о результатах анализа состояния производства № 3159/АА от 25.02.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Ломовская Ирина Александровна).
Протокола испытаний № 2/К389 от 19.10.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Срок службы изделия не менее 10 лет со дня изготовления. Условия хранения изделий в упаковке должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, для южных районов – 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150. Срок хранения составляет не более 6 месяцев. Изделия не подлежат консервации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 08.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 22.10.2026 **ПО** 21.10.2031

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Далбиниш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712